



## V. Anuncios

### b) Otros anuncios

#### **VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO Y DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y JUSTICIA**

**ANUNCIO del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se somete a información pública, la modificación de la autorización administrativa previa y de construcción, del proyecto modificado 2 de la infraestructura de evacuación "SET Almazara" y la línea aérea "SET Almazara – apoyo 6 de la derivación de línea A/S AT SET Canteras – SET Montetorrero", solicitado por la empresa Renovables del Raso, SL. (Expediente AT 2020/281).**

A los efectos previstos en el artículo 14.1 y en la disposición adicional tercera del Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 24 de junio, y el impulso de la producción eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón, se somete a información pública la adenda al proyecto del expediente referenciado, cuyas principales características son:

Peticionario: Renovables del Raso, SL, con domicilio a efecto de notificaciones en calle Coso, 33, 6.ª planta, 50003 Zaragoza.

Subestación eléctrica de transformación: "SET Almazara 30/220 kV".

- Instalación: subestación eléctrica con un transformador de potencia (30/220 kV) de 55/65 MVAs onan onaf.
- Modificación nivel 220 kV intemperie: dos simples barras, con dos posiciones de línea y una posición de transformador en una barra y dos posiciones de línea en la otra barra.
- Ubicación: Belchite, polígono 509, varias parcelas.
- Finalidad: evacuación de los parques eólicos "Sikitita", "Arbequina", "Bonastre 1", "Bonastre 2", "Bonastre 3" y "Bonastre 4" y la planta solar fotovoltaica "San Miguel E".

Línea eléctrica aéreo de alta tensión: "LAAT SET Almazara - Apoyo 6 LAST SET Canteras - SET Montetorrero".

- Origen: "SET Almazara 30/220 kV".
- Fin: "Apoyo 6 LAST SET Canteras - SET Montetorrero".



- Ubicación: varias parcelas del polígono 509 Belchite y de los polígonos 14, 22, 43, 45 y 46 de La Puebla de Albortón.
- Características: línea eléctrica aérea a 220 kV, de 8.516 metros de línea aérea en doble circuito, con conductor 337-AL1/44-ST1 (LA-380) Dúplex sobre 31 apoyos.

Tramo subterráneo de alta tensión de "LAST 132 kV SET STEV/Romerales I a SET Montetorrero".

- Origen: "Apoyo 6TC de LAST 132 kV SET STEV/Romerales I a SET Montetorrero".
- Fin: "Apoyo 7TC de LAST 132 kV SET STEV/Romerales I a SET Montetorrero".
- Ubicación: varias parcelas del polígono 84 de Zaragoza.
- Características: línea eléctrica subterránea a 220 kV, de 5.604 metros de línea subterránea, con conductor de aluminio 2.000 mm<sup>2</sup> y 1.600 mm<sup>2</sup>.
- El resto de evacuación se comparte con la "LAST Canteras - Montetorrero" y "LAST STEV - Romerales - SET Montetorrero".
- Infraestructuras conexión red: "LAAT desde el apoyo 14 de la LAST STEV - Romerales - SET Montetorrero" hasta la "SET Cartujos 220 kV", propiedad Red Eléctrica de España. Estas instalaciones son objeto de otro proyecto.
- Instalaciones de producción compartidas: parques eólicos "Sikitita", "Arbequina", "Bonastre 1", "Bonastre 2", "Bonastre 3" y "Bonastre 4" y la planta solar fotovoltaica "San Miguel E".

El órgano sustantivo competente para resolver la autorización administrativa previa y de construcción del proyecto, es la Dirección General de Energía y Minas del Departamento Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón.

El órgano tramitador es el Servicio Provincial de Zaragoza.

Asimismo, en el presente trámite de información pública se relacionan, a los efectos legales oportunos, las afecciones a vías pecuarias que se detallan en anexo.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que, tanto el proyecto, como el resto de documentación asociada, puedan ser examinados por cualquier interesado. Además de la propia web, otros lugares de consulta son: oficina del Servicio Provincial de Zaragoza sito en paseo María Agustín, número 36, puerta 14, planta baja - edificio Pignatelli, en el Servicio de Información y Documentación Administrativa ubicado en paseo María Agustín, número 36 - edificio Pignatelli, y en el Ayuntamiento afectado, en los días y horas hábiles de oficina.



Las alegaciones que se estimen oportunas, deben formularse en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, en las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Irán dirigidas al Servicio Provincial de Zaragoza, ubicado en la dirección señalada, indicando como referencia: "Información pública modificación AAPyC SET Almazara y LAAT Expediente AT 2020/281".

Vínculo para consulta y descarga de la documentación: <https://www.aragon.es/-/proyectos-en-informacion-publica>.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Zaragoza, 7 de mayo de 2025.- La Directora del Servicio Provincial de Zaragoza, Ana Elena Romero Aznar.

ANEXO. Bienes de dominio publico afectados.

Vías pecuarias clasificadas:

- Cordel de Belchite a Torrecilla de Valmadrid.
- Cañada Real de Torrero.
- Colada del paso de los Acampos.

Montes de utilidad pública: Monte Consorciado 002046 Carboneros y otros.